Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 01
handbrandsläckare

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga handbrandsläckare enligt följande schema. Bocka av en rad för varje släckare (punkt 06 kontrolleras en gång per år).

01 Finns på avsedd plats
02 Är oskadad och plomberad
03 Är lätt åtkomlig (oblockerad)
04 Är fylld och har rätt tryck
05 Är utmärkt med väl synlig skylt
06 Årlig service av fackman

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06

Om någon av rutorna <u>inte</u> bockats av åtgärda då omgående denna brist så att handbrandsläckarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 02

inomhusbrandposter

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga inomhusbrandposterna enligt följande schema. Bocka av en rad för varje brandpost (punkt 07 – 08 kontrolleras en gång per år).

01 Är lätt åtkomlig (oblockerad)
02 Skåpet går lätt att öppna
03 Utrustningen är oskadad
04 Användarinstruktion finns
05 Är utmärkt med väl synlig skylt
06 Slangen är upprullad
07 Årlig service av fackman
08 Funktionstest (vatten ut genom munstycke)

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06	07	08

Om någon av rutorna <u>inte</u> bockats av åtgärda då omgående denna brist så att inomhusbrandposternas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 03

utrymningsvägar

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga utrymningsvägar enligt följande schema. Bocka av en rad för varje utrymningsdörr. (punkt 06 kontrolleras enbart en gång per år)

01 Utrymningsväg och väg till utrymningsväg (t ex korridor och trapphus) är inte är blockerad

02 Dörr i utrymningsväg är lätt öppningsbar och nödöppnings-beslag fungerar

03 Utrymningsväg är utmärkt med skyltar

04 Genomlyst/belyst skylt lyser och nödljusfunktionen fungerar

05 Utrymningsväg är fri från brännbart material

06 Ev. utrymningsstege fungerar

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06

Om någon av rutorna <u>inte</u> bockats av åtgärda då omgående denna brist så att utrymningsvägarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 04

utrymningsplaner

Kontrollen skall genomföras en gång per år

Kontrollera samtliga utrymningsplaner enligt följande schema. Bocka av en rad för varje plan.

01 Utrymningsplan finns och är aktuell
02 Utrymningsvägar, släckredskap och återsamlingsplats är utmärkt på planen
03 Utrymningsplan är lämpligt placerad
04 Utrymningsinstruktion för personal/besökare finns

Nr	Placering	01	02	03	04

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att utrymningsorganisationens funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 05
brandfiltar

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga brandfiltar enligt följande schema. Bocka av en rad för varje filt.

01 Finns på avsedd plats
02 Är utmärkt med väl synlig skylt
03 Är lätt åtkomlig (oblockerad)
04 Instruktion synlig o läsbar

Nr	Placering	01	02	03	04

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandfiltarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 06
brandcellsgräns

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga brandcellsgränser enligt följande schema. Bocka av en rad för varje brandcellsgräns (punkt 01 och 05 kontrolleras enbart två gånger per år)

01 Dörr/port är försedd med dörrstängare alternativt hålls låst
02 Dörr är inte uppställd med kil el. dyl
03 Magnetuppställning släpper vid signal och dörrstängare fungerar.
04 Dörr sluter tätt, fallkolven går i lås
05 Genomföringar(t ex rör- och kabeldragning) i brandcellsgräns är tätade med godkänt tätningsmaterial

Nr	Placering	01	02	03	04	05

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandcellsgränsernas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt BrandskyddsArbete

KONTROLLBLAD 07

ordning och reda

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga utrymmen enligt följande schema. Bocka av en rad för varje utrymme.

01 Skräp och tomemballage förvaras på avsedd plats
02 Inget brännbart material förvaras på spisar/trinetter
03 Sopkärl/containers är placerade så att en brand inte kan sprida sig till intilliggande byggnader (minst 6 m från byggnad)

Nr	Placering	01	02	03

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandskyddet säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 08

elektrisk utrustning

Kontrollen skall genomföras en gång per år

Kontrollera samtliga utrymmen enligt följande schema. Bocka av en rad för varje utrymme.

01 Timer på spisar, kaffebryggare och liknande utrustning finns
02 Sladdar och kontakter är intakta och sitter fast
03 Blinkande lysrör

Nr	Placering	01	02	03

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 09

nödljus

Kontrollen skall genomföras fyra gånger per år

Kontrollera nödljusanläggningen enligt följande schema. Bocka av en rad för varje anläggning.

01 Samtliga armaturer lyser
02 Backuppfunktionen fungerar under föreskriven tid.
03 Ljusflödet är inte hindrat

Nr	Placering	01	02	03

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att nödljusanläggningarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 10

laddningsplatser för batterier

Kontrollen skall genomföras fyra gånger om året

Kontrollera samtliga laddningsplatser enligt följande schema. Bocka av en rad för varje laddningsplats.

01 Laddningsplatsen är avskild från övrig verksamhet
02 Platsen är väl ventilerad
03 Inget brännbart material förvaras på platsen
04 Släckredskap finns på platsen
05 Utrustning för ögonskölj finns
06 Funktionskontroll av separat frånluft och förregling mot laddningen

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att säkerheten kring laddningsplatserna säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 11

automatiskt brandlarm

Kontroll skall utföras enligt leverantörens instruktioner

Kontrolldatum	Typ av kontroll (månads-, kvartalskontroll etc.)	Signatur

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 12

sprinkler

Kontroll skall utföras enligt leverantörens instruktioner

Kontrolldatum	Typ av kontroll (månads-, kvartalskontroll etc.)	Signatur

Systematiskt BrandskyddsArbete

KONTROLLBLAD 13

brandgasventilation

Kontrollen skall genomföras en gånger per år

Kontrollera brandgasventilationen enligt leverantörens instruktioner eller alternativt enligt följande schema.

01 Rökluckor öppnar
02 Frånluftsfläktar startar (funktionskontroll)
03 Tilluftsfläktar startar/Öppningar öppnas (funktionskontroll)
04 Styr- och reglerfunktioner fungerar

Nr	Placering	01	02	03	04

Om någon av rutorna <u>inte</u> kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandgasventilationens funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant