

Systematiskt brandskyddsarbete

Risknivå 1: Hög

Större industri

Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet är baserat på material framarbetat av Malmö Brandkår. För mer information gå in på hemsidan www.malmo.se och gå in under rubriken Trygghet och säkerhet.

Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga Brandförsvaret/Räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just Er verksamhet.

Beskrivningen av brandskyddet bör omfatta nedanstående sju steg. För verksamheter inom den höga risknivån krävs ett omfattande brandskyddsarbete, där det ställs höga krav på dokumentation och utbildning.

- Brandskyddspolicy
- Ansvar och Organisation
- Utbildning och Övning
- Byggnadstekniskt brandskydd
- Brandrisker
- Brandskyddsregler
- Kontroll och Uppföljning

Dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet sker lämpligen i en pärm med flikar för de olika rubrikerna och/eller i datorbaserat program.

Ladda gärna ner filen, ändra och fyll i så att det passar just Er verksamhet. Spara det sedan exempelvis i en katalog med namnet Brandskydd alternativt Säkerhet.

Observera!

En noggrann och tydlig dokumentation av brandskyddet är viktigt för ett fullgott resultat i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att leva upp till det som står i dokumentationen, att verkligen genomföra utbildningar, kontroller och uppföljningar.

Lycka till!

DOKUMENTATION AV BRANDSKYDD SAR BETET PÅ PRODUKTIONSVERKET AB

INNEHÅLL

Beskrivning	2
Brandskyddspolicy	2
Ansvar och Organisation	3
Utbildning och Övning	4
Byggnadstekniskt brandskydd	5
Brandrisker	6
Brandskyddsregler	7
Kontroll och Uppföljning	8

BESKRIVNING

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Produktionsverket AB. Genom införandet av systematiskt brandskyddsarbete påvisas och hanteras potentiella risker på ett för verksamheten och allmänheten godtagbart sätt. Brandskyddsarbetet utgör en del av det interna arbetsmiljöarbetet och dess omfattning regleras utifrån genomförda riskanalyser och lagkrav.

Pärmen finns i två exemplar och är placerade vid följande funktioner:

- Brandskyddsansvarig (originalpärmen)
- Huvudskyddsombudet

Utöver pärmarna finns samma information på intranätet under mappen Säkerhet/Brand.

BRANDSKYDDSPOLICY

Vi på Produktionsverket AB skall kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och därigenom ha kunskap om hur vi förebygger bränder samt hur vi agerar på ett säkert sätt i händelse av brand.

ANSVAR OCH ORGANISATION

Ansvar

Huvudansvaret för säkerheten har VD. Ansvar för brandskyddsarbetet är delegerat till företagets säkerhetssamordnare. För efterlevnaden av brandskyddsarbetet har erforderlig organisation utformats.

Brandskyddsorganisation

Huvudansvarig

Thomas Jonsson, VD tfn: 123

- Tilldela/fördela resurser/ansvar
- Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.

Brandskyddsansvarig

Jan Berg, säkerhetssamordnare tfn: 321

- Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet.
- Underhålla/uppdatera dokumentationen.
- Planera samt genomföra brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar.
- Samverka med brandförsvaret och andra myndigheter.
- Sammanställa rapporter inför brandsyn och rapportera till VD.
- Delta vid regelbunden brandsyn.

Brandskyddskontrollanter

Stig Olsson, huvudskyddsombud

Lena Pärsson, skyddsombud

Peter Jönsson, underhållsavg.

- Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan/åtgärda inom ramen för kompetens.
- Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig.

Anläggningskötare Brandlarm

Peter Jönsson, underhållsavg.

Per Larsson, underhållsavg.

Föreståndare brandfarlig vara

Per Andersson, utvecklingsavg.

Utfärdare Heta arbetstillstånd

Jan Berg

Övrig personal

Rädda, Larma, Släck och Utrymning

UTBILDNING OCH ÖVNING

Utbildning för personal i brandskyddsorganisationen

Personal i brandskyddsorganisationen skall ha erforderliga kunskaper för att kunna bedriva sin del av brandskyddsarbetet. Detta tillgodoses genom en särskild utbildning för brandskyddsansvariga som är återkommande vart 4:e år. Övriga utbildningar är anläggningsskötartutbildning för brandlarm, utbildning i hantering av brandfarlig vara och utbildning i heta arbeten.

Utbildning för all personal

All personal skall vart 4:e år genomgå en utbildning i allmän brandkunskap.

Utrymningsövning

En utrymningsövning skall genomföras 1 ggr/år. Övningen kan med fördel planeras och utföras i samråd med Brandförsvaret.

Större övningar

Planeras i samråd med Brandförsvaret.

Utbildnings- och övningsplaner samt listor på genomförda utbildningar och övningar tillkommer under denna flik.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Verksamhetsbeskrivning

I byggnaden bedrivs produktionsverksamhet med inriktning på komponenttillverkning samt lagerhantering av färdiga varor. Inom anläggningen förvaras och hanteras tillståndspliktig mängd brandfarlig vara. Antalet anställda uppgår till 300 personer.

Byggnadsteknisk beskrivning

Brandskyddsdocumentation (relationshandling enligt BBR) finns upprättad och förvaras under denna flik.

Brandtekniska installationer

Automatiskt brandlarm med lokalt utrymningslarm är installerat i hela byggnaden. Dörrarna i brandcellsgränserna är uppställda på dörrhållarmagneter och stänger då brandlarmet aktiveras. Brandgasventilationsluckor finns i produktionshall och lager. Automatisk vattensprinkler är installerat i lagerdelen. För mer detaljerad beskrivning, se brandskyddsdocumentationen.

Insatsplan

En insatsplan finns upprättad som stöd inför en större brand eller olycka, separat pärm. I pärmen finns planritningar med utmärkta nödutgångar, utrymningsvägar, släckutrustning och särskilda risker. Kontrolleras årligen.

Utrymningsplaner

Finns uppsatta på varje våningsplan. Ingår i internkontrollerna.

Brandskyddsdocumentation inklusive planritningar samt tillstånd för brandfarlig vara tillkommer under denna flik.

BRANDRISKER

För att få en bild av brandriskerna på Produktionsverket AB har en riskanalys genomförts. Denna visar att störst sannolikhet för brands uppkomst föreligger i produktionen. Den största ekonomiska skadan orsakad av brand finns i färdigvarulagret. Det är alltså av stor vikt att produktionsverksamheten och färdigvarulagret förblir brandtekniskt åtskilda samt att brandfarliga varor förvaras åtskilt från dessa utrymmen.

Riskanalysen i sin helhet tillkommer under denna flik.

BRANDSKYDDSREGLER

Följande brandskyddsregler gäller på Produktionsverket AB, och finns redovisade i detta kapitel:

- Hantering av öppen låga
- Rökning, endast tillåtet på anvisad plats
- Heta arbeten, certifikat och tillstånd krävs
- Kemikaliehantering/brandfarlig vara
- Besöksrutiner
- Ordning och reda (städad miljö)
- Personalens åtgärder vid brandlarm och vid brand

Det är varje anställds ansvar att upprättade regler följs. Information till besökare och entreprenörer åvilar respektive besöksmottagare.

Detaljerade beskrivningar av brandskyddsreglerna tillkommer under denna flik.

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

Kontroll

Anläggningens brandskydd kontrolleras med jämna mellanrum enligt en fastställd kontrollplan och utförs i samband med ordinarie internkontroll av arbetsmiljön. Vid kontrollerna används en checklista med ett antal säkerhetspunkter som skall kontrolleras. På checklistan noteras eventuella anmärkningar och åtgärder. Följande säkerhetspunkter skall kontrolleras:

- Utrymningsvägar: kontrolleras i samband med internkontroll.
- Nödutgångsskyltar: kontrolleras i samband med internkontroll.
- Utrymningsplaner: kontrolleras i samband med internkontroll.
- Brandcellsgränser: kontrolleras i samband med internkontroll.
- Dörr i brandcellsgräns: kontrolleras i samband med internkontroll.
- Handbrandsläckare och inomhusbrandposter:
kontrolleras i samband med internkontroll, extern besiktning 1 ggr/år.
- Automatiskt brandlarm och utrymningslarm:
funktionskontroll 1 ggr/månad, extern besiktning var 15:e mån.
- Brandgasventilationsluckor:
funktionskontroll 1 ggr/år, extern besiktning 1 ggr/år.
- Sprinkleranläggning:
funktionskontroll 1 ggr/år, extern besiktning 1 ggr/år.

Tillbudsrapportering

Brandtillbud som sker skall dokumenteras och rapporteras till den brandskyddsansvarige.

Uppföljning

En gång om året skall dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras i sin helhet. Detta görs för att säkerställa dess riktighet samt ger möjlighet till att följa upp ansvarsområden, utbildningar och kontroller. Den årliga uppföljningen skall sammanställas inför företagsledningens sammanträde samt inför brandförsvarets regelbundna brandsyn.

Detaljerad beskrivning av kontrollplanen, samtliga checklistor samt utfärdade brandsyneprotokoll tillkommer under denna flik.