

## KONTROLLPLAN SKYLTT OCH LJUSLÅDA



**Detta är ett exempel och kan inte användas som kontrollplan.**

Använd någon utav av våra mallar för att upprätta er kontrollplan. Ta hjälp av detta exempel som information samt exempel på kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt.

Fastighetsbeteckning:	Fastighetens adress:
Uppgift om entreprenör (om sådan anlitas):	Uppgift om sakkunnig (om sådan anlitas):

Kontrollplanen ska vara anpassad med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar i enlighet med 10 kap 7§ PBL (Plan- och bygglagen 2010:900).

B – Byggherre, sökande

E – Entreprenör. Namn och/eller företag

S – Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt

BBR – Boverkets byggregler

K-ritning – konstruktionsritning

A-ritning – arkitekturritning

VVS-ritning – Värme, ventilation och sanitetsritning

EKS – Europeiska konstruktionsstandarder

Kontrollen avser	Kontrollant (B, E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Sign/datum	Åtgärd	Anmärkning
Säker montering/infästning, bärförmåga (vindlast)		Provdragning (av ex. bultar och skruv), visuellt	K-ritningar, leverantörsanvisning			
Varsamhet vid uppförande, infästning och kabeldragning		Visuellt	Varsamhetskrav enligt PBL 8 kap 17§			

## KONTROLLPLAN SKYLTT OCH LJUSLÅDA

Ljusstyrkans reglerbarhet (vid skyltar med belysning)		Test av reglerbarhet/visuellt	Installatörens anvisning			
Vepans flamskydd (vid vepor på fasad och byggställning)		Visuellt	Tillverkarens anvisningar och produktblad			
Utformning och ljusstyrka medför ingen betydande olägenhet för omgivning eller trafik		Visuellt				
Placeras minst 2,3 meter över gångbana		Visuellt	Beviljat bygglov			
Placeras minst 2,8 meter över cykelbana		Visuellt	Beviljat bygglov			
Placeras minst 4,5 meter över körbana		Visuellt	Beviljat bygglov			
Utstående skylt sticker inte ut mer än 1,2 meter utanför fasaden eller hänger mer än 50 cm under skyltarmen		Visuellt	Beviljat bygglov			
Överensstämmer med bygglov/startbesked	B	Visuellt	Beviljat bygglov/startbesked			

**Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts**

_____ Datum	_____ Namnteckning Byggherre	_____ Namnförtydligande
----------------	---------------------------------	----------------------------

# KONTROLLPLAN SKYLTT OCH LJUSLÅDA

EXEMPEL